

АКТ приемки в эксплуатацию Автоматической пожарной сигнализации.

Город, район, г. Шымкент

Комиссия, назначена

ТОО «Детский сад «Абзал»

Решение от «13» 01 2020 г. № _____ в составе:

Председателя-представителя заказчика (генподрядчика) в лице руководителя Утебекова Г.Б.

Членов комиссии-председателей:

Монтажной организации директор ТОО «Центр пожарно-технических услуг» Исатаев Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)Пусконаладочной организации директор ТОО «Центр пожарно-технических услуг» Исатаев Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка
системы пожарной сигнализации, смонтированной в
(наименование установки)помещениях детского сада, по адресу: г. Шымкент, р-н Каратау, ул. Пармена, здание 53
(наименование организации)по проекту, разработанному (составленному) ТОО «Центр пожарно-технических услуг»
(наименование организации)2. Монтажные работы выполнены ТОО «Центр пожарно-технических услуг»
(наименование организации)

с «09» января 2020 г. по «10» января 2020 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Центр пожарно-технических услуг»
(наименование пусконаладочной организации)

с «10» января 2020 г. по «11» января 2020 г.

4. Установленное оборудование: Прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 28 шт., световое табло – 6 шт., извещатель пожарный ручной – 5 шт., сирена – 2 шт.

5. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «13» 01 2020 г. с оценкой качества выполненных работ на хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)Перечень прилагаемой к акту документации: копия проекта

Комиссия:

Председатель комиссии:

Заказчик

ТОО «Детский сад «Абзал»



Члены комиссии:

Подрядчик

ТОО «NoviTech»



Утебеков Г.Б.


Зелиг Н.В.

Абзал бөбекжай бақшасының

Бекітемін

жетекші Қалимова А

1 этаж



 Дабыл батырмасы

 Бейнекамера

 Өрт сөндіргіш

 Түтін өрт детекторы

 Дауыстық хабарлама

Пожарная 101

Скорая помощь 103

Полиция 102

Аварийная газ 104


Абзал бөбекжай бақшасының Бейнекамера схемасы

Бекітемін:

Бастығы: Халикова А.



2 этаж



 Дабыл батырмасы

 Бейнекамера



Өрт сөндіргіш



Түтін өрт детекторы



Дауыстық хабарлама

Жарна	101	Скорая помощь	103
Политция	102	Аварийная газ	104


Абзал бөбекжай бақшасының Бейнекамера схемасы

Бекітемін:

Бастымен: Халикова А.



Жер телімі




Бейнекамера

Пожарная
Полиция

101
102

Скорая помощь
Аварийная газ

103
104



Мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру
бойынша комиссия төрайымы
Н.Шәмшиеваға
«Абзал» бөбекжай бақша
құрылтайшысы Ж.Ж. Кушыкбаев

**«Абзал» бөбекжай-бақшасы бойынша төменде көрсетілген
техникалық базаның бар екендігін мәлімдеймін.**

1. Бейнебақылау жалпы саны: 8 (сегіз дана)

Іші нүктесі: 6 (алты дана)

Сыртқы нүктесі: 2 (екі дана)

2. Дабыл нүктесі: 1 (бір дана) «Бейбарыс» ЖШС күзет агенттігінің
келісім шарты «13» желтоқсан 2022 ж
3. Дыбыстық хабарлама: 2 (екі дана)
4. Түтін өрт детекторы: 22 (жиырма екі дана)
5. Өрт сөндіргіш: 4 (төрт дана)

«Абзал» бөбекжай бақшасы құрылтайшы:

Ж.Ж.Кушыкбаев

